

Zakład Gospodarki Komunalnej

Czernica




Ratowice, 28.03.2017 r.

DU.624.44.3.2017

URZĄD GMINY
CZERNICA

Wpł. 2017 -03- 31



PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI		04.25.2017
1. KIEROWNIK REFERATU	R. Kuropielnicki	
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY	A. GACIŃSKI	
3. DO WIADOMOŚCI	Wytyczne do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.	

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wydania wytycznych do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na **dz. nr 435/2** w miejscowości **Jeszkowice**, ZGK Czernica określa następujące wytyczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wpięcie do istniejącej sieci PVC Ø200 w działce nr 292, obręb Jeszkowice poprzez wolny dolot Ø200 do kinety studni Dn400.
2. Zaprojektować odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w działce 292, obręb Jeszkowice. Na sieci projektować studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 łączone na uszczelki gumowe.
3. Odcinki przyłączy do granic nieruchomości dla budynków na działkach 453/1 i 435/2 włączyć poprzez trójnik lub studnię rewizyjną do projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej.

Niniejsze wytyczne do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowią zapewnienia odbioru ścieków i warunków przyłączenia.

Wytyczne (trasa, przyjęte średnice, itp.), powstały na podstawie wstępnych założeń, które w trakcie procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czernica
mgr inż. Adam Drzazga
(3)

Otrzymują:

1- Adresat

② Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

3- a/a

Sprawę prowadzi: Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wod.-kan., tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27