

Nr sprawy: MTP.271.2.7.2021.EZ

Wykonawcy w postępowaniu

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

Czy w zakres zamówienia wchodzi:

- 1) docieplenie stropodachu,
- 2) wywiew z pomieszczenia socjalnego nr 5- nie ujęty w przedmiarze;
- 3) nawiew i wywiew dla kotła gazowego – nie ujęty w przedmiarze;
- 4) wyposażenie obiektu- dokładny skład.

Odpowiedź:

- Ad. 1) należy wycenić docieplenie stropodachu zgodnie z projektem architektury;  
Ad. 2) należy wycenić wywiew z pomieszczenia socjalnego nr 5 wg projekt branży sanitarnej (rys. S1);  
Ad. 3) należy wycenić nawiew i wywiew z kotła gazowego wg projekt branży sanitarnej (rys. S1);  
Ad. 4) dotyczy wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji projektowej.

