

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP.271.2.2.2022.KZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn.: „ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzóstawa Mała gm. Czernica (etap IV), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie ”.**

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć prowadzenie nadzoru archeologicznego, uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, a jeżeli tak kto będzie ponosił koszty z tytułu w/w prac?

Odpowiedź 1:

W wycenie należy przewidzieć wszystkie hipotetyczne koszty, w tym ewentualny nadzór archeologiczny.

Pytanie 2:

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć prowadzenie nadzoru saperskiego, a jeżeli tak kto będzie ponosił jego koszty?

Odpowiedź 2:

W wycenie należy przewidzieć wszystkie hipotetyczne koszty, w tym ewentualny nadzór saperski.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź 3:

Wszystkie dane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczone są w dokumentacji, w tym przede wszystkim w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. Zamawiający udostępnił w postępowaniu przetargowym wszystkie posiadane dokumenty, w tym m.in. decyzje, uzgodnienia i opinie. Ewentualne braki w uzgodnieniach, warunkach technicznych, pozwoleniach, zezwoleniach, decyzjach i zgodach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek uzyskać na rzecz Zamawiającego. Ponadto do Wykonawcy należy również w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zaktualizowanie już uzyskanych uzgodnień, warunków technicznych itp. W tym celu na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych pełnomocnictw. Zamawiający udostępnił również przedmiar robót jako dokument uzupełniający w zakresie przedmiotu umowy.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Odpowiedź 4:

Zgodnie z SWZ w rozdziale Przedmiot zamówienia pkt 10.x, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i złożenia wniosków dot. zajęcia pasa drogowego, zgodnie z wymogami zarządców dróg oraz ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót.

Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie ze stawkami ustalonymi na podstawie zarządzeń lub uchwał poszczególnych zarządców dróg. Wykonawca musi samodzielnie oszacować koszty w zakresie zajęcia pasa drogowego. Wysokość opłaty zależy od ilości dni zajęcia pasa drogowego, co z kolei wynikać będzie z harmonogramu prac sporządzonego przez Wykonawcę.

Pytanie 5:

Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu zastępczego.

Odpowiedź 5:

Zgodnie z SWZ rozdział Przedmiot zamówienia pkt 10.x Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dysponuje własnym składowiskiem odpadów, a jeżeli tak to prosimy o wskazanie.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie kosztów nadzoru następujących służb: Tauron Dystrybucja S.A., Orange Polska, Starostwem Powiatowym, Nadzór archeologiczny, Nadzór przyrodniczy i dendrologiczny.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie zna kosztów nadzoru ww. służb. Wykonawca na podstawie swojego doświadczenia i stawek poszczególnych operatorów powinien samodzielnie oszacować koszty przedmiotowych nadzorów.

Pytanie 8:

Prosimy o określenie okresu pielęgnacji trawników.

Odpowiedź 8:

Do dnia odbioru końcowego.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy stosować tylko kruszywo granitowe.

Odpowiedź 9:

Z uwagi na zastosowanie kruszywa granitowego na terenie istniejącej drogi (ul. Cichej i Rodzinnej) na terenie dróg gminnych należy stosować kruszywo granitowe. Na terenie dróg niepozostających w zarządzie Gminy Czernica należy stosować się do uzgodnień z zarządcami dróg oraz dokumentów przetargowych.

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie czy stabilizację można wykonać w technologii na miejscu ,czy z dowozu bezpośrednio z wytwórni.

Odpowiedź 10:

Należy wykonać stabilizację z dowozu.

Pytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty zrzutu wody do kanalizacji oraz w jakiej wysokości .

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zrzutu wody do kanalizacji. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie miejsca oraz uzyskanie zgody od Zarządcy nieruchomości i odbiorników, do której będzie zrzut wody z odwodnienia wykopu. Wykonawca wszelkie koszty związane z realizacją odwodnienia wykopów powinien przewidzieć w ofercie, zgodnie z wymogami zarządców tych terenów .

Pytanie 12:

Prosimy o doprecyzowanie wszystkich elementów po rozbiórkach, które należy przekazać Zamawiającemu oraz podanie szczegółowej lokalizacji miejsc składowania celem poprawnej wyceny robót rozbiórkowych i przygotowawczych.

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie wymaga przekazania elementów po rozbiórkach. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje miejsc do składowania.

Pytanie 13:

Czy w ramach wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego jako składnika mieszanek mineralno-bitumicznych?

Odpowiedź 13:

Na terenie dróg gminnych nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego jako składnika mieszanek mineralno-bitumicznych. Na terenie dróg nie pozostających w zarządzie Gminy Czernica należy stosować się do dokumentacji, uzgodnień i decyzji.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite wyłączenie dla ruchu pojazdów mechanicznych przebudowywanych odcinków ulic?

Odpowiedź 14:

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastępczego z poszczególnymi zarządcami dróg.

Pytanie 15:

Kto ponosi opłaty za wycinkę drzew?

Odpowiedź 15:

Opłaty za usunięcie drzew ponosi zgodnie z wydanymi decyzjami nr 325/2021 z dnia 3.11.2021 r. i 373/2021 z dnia 24.11.2021 r. Zamawiający. Jednocześnie z uwagi na zapisy ww. decyzji Zamawiający jest zwolniony z przedmiotowych opłat. Natomiast wykonanie nasadzeń zastępczych i koszty z tym związane musi ująć w ofercie Wykonawca. (SWZ rozdział Przedmiot zamówienia pkt 2e).

Pytanie 16:

Czy w ramach zadania w cenie oferty należy uwzględnić nasadzenia kompensacyjne?

Odpowiedź 16:

Nasadzenia zastępcze leżą po stronie Wykonawcy. (jak wyżej).

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz o potwierdzenie, że Zarządcy dróg nie będą wymagali zmian w tym zakresie w ramach ustalonej ceny ryczałtowej.

Odpowiedź 17:

Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami i decyzjami dołączonymi do dokumentacji projektowej.

Pytanie 18:

Prosimy o zamieszczenie projektu odbudowy nawierzchni.

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie ma odrębnego opracowania projektu odtworzenia nawierzchni. Na etapie wyceny należy stosować się do wytycznych zamieszczonych w OPZ i dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy –SYNTECH pkt. 4.11 i IB-E pkt. 3.10) a do wykonawcy będzie należało wykonanie i uzgodnienie projektu odbudowy nawierzchni z poszczególnymi zarządcami dróg, zgodnie z wydanymi uzgodnieniami oraz decyzjami.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.