

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP.271.2.6.2022.KZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn.: „**Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim**”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

- Przedmiar robót branży „ instalacje elektryczne”
- Przedmiar robót branży „ technologicznej ,instalacje sanitarne”
- Przedmiar robót branży „ budowlano konstrukcyjnej”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający udostępnia na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz <http://bip.czernica.pl> przedmiary robót branży instalacji elektrycznej, technologicznej, instalacji sanitarnej oraz budowlano- konstrukcyjnej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie ilości zbrojenia rozproszonego zastosowanego do wykonania betonów spadkowych w zbiornikach tj. 0,9 kg zbrojenia rozproszonego na 1 m³.

Odpowiedź 2:

Ilości zbrojenia rozproszonego zastosowanego do wykonania betonów spadkowych w zbiornikach tj. 0,9 kg zbrojenia rozproszonego na 1 m³ jest zgodna z Projektem wykonawczym Branża budowlano – konstrukcyjna.

Pytanie 3:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert, celem przygotowania rzetelnej, należytej wycenionej oferty.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki (tylko w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego):

- Przedmiar robót branży „ instalacje elektryczne”
- Przedmiar robót branży „ technologicznej ,instalacje sanitarne”
- Przedmiar robót branży „ budowlano konstrukcyjnej”