



ISTNIEJĄCY PRZEWÓD  
ODPROWADZAJĄCY PRZENIEŚĆ  
NA BOCZNĄ ŚCIANĘ, BUDYNKU

ZWÓD PIONOWY IZOLOWANY DLA WENTYLATORA DACHOWEGO

DLA WENTYLATORA DACHOWEGO NAD WYDAWALNIĄ NALEŻY RÓWNIEŻ WYKONAĆ ZWÓD PIONOWY  
IZOLOWANY I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ SIĄTKĄ ZWÓDÓW POZIOMYCH

<div>PRACOWNIA ARCHITECTURY GŁOŹNICKI ul. Świdnicza 10, 50-023 Wrocław, Poland tel. 71 37 22 22 22 www.gloznicki.pl</div>				Nr projektu: 08/04	
OBIEKT: ADRES: BUDOWA JADALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ul. KOLEJOWA 4, 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI dz.m.: 255/23, gmina CZERNICA, obręb KAMIENIEC WROCŁAWSKI				Stan:um: PROJEKT	
INWESTOR: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego ul. Kolejowa 4, 55-002 Kamieniec Wrocławski				WYKONAWCZY	
Skład zespołu projektowego:		Nr ewidenc. upraw.	Podpis:	Data:	
mgr inż. Wojciech Winczarszek		4960110UV		styczeń 2009	
mgr inż. Witold Krysz		46288UV		styczeń 2009	
Typal rys.					
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA				Nr rys. 2/E	