



TJ

3 N PE ~ 50 Hz, 400/230 V

TJ
RN55
3x18



ISTNIEJĄCA TABLICA
T4



ZASILANIE
Z T-4
ISTNIEJĄCEJ
Pp = 3,5kW
(W POLU 16 ZABUDOWAĆ
ROZŁĄCZNIK R303 25A)

☐ CZUJKA DYMOWA
CD

SZCZEGÓŁY STEROWANIA KLAPĄ DYMOWĄ ORAZ SPOSÓB
POŁĄCZENIA CZUJKI DYMOWEJ WG PROJ. WENTYLACJI

KLAPA DYMOWA STEROWANA PRZERWĄ PRĄDOWĄ
(PO ZAKOŃCZENIU ZASILANIA NASTĘPUJE SAMOZNAJDNIE ZAMKNIĘCIE SIĘ KLAPY)

PRACOWNIA ARCHITECTURY GŁOWICKI <small>Pracownia Architektury Głowiński ul. Świdnicka 12/13 50-023 Wrocław, Poland tel. 71 78 12 12 13 www.pracownia-glowicki.pl</small>				Nr projektu: 08/04	
OBIEKT: BUDOWA JADALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ADRES: UL KOLEJOWA 4, 55-002 KAMIEŃC WROCŁAWSKI, dz.m.: 255/23, gmina CZERNICA, obręb KAMIEŃC WROCŁAWSKI INWESTOR: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego ul. Kolejowa 4, 55-002 Kamieniec Wrocławski				Stan: Projekt PROJEKT WYKONAWCZY	
Skład zespołu projektowego:		Nr ewidenc. upraw.	Podpis:	Data:	
mgr inż. Wojciech Winczarszek		49601/DUW		sierpień 2009	
mgr inż. Witold Krysz				sierpień 2009	
Typ rys.		46288/UW		-	
SCHEMAT TABLICZY JADALNI - TJ					Nr rys. 3/E