



Czernica, dnia 05.07.2011 r.

GKil.271.18.2011.KM

Do Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIA nr 1 DO SIWZ

dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Cichy Kącik na działkach nr 246, 247/4, 402, 405/2, 408/1 w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica.

Zamawiający – Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów SIWZ:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym – wymagania.

Odpowiedź:

Słupy zaprojektowane na terenie Gminy Czernica są jednakowe dla wszystkich miejscowości, jako że jest to kolejna inwestycja realizowana przez gminę i z uwagi na eksploatację dopuszcza się stosowanie tylko słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątnych.

Z wd. WÓJTA
KIEROWNIK BIUREAU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ INWESTYCJI
mgr inż. arch. Piotr Golus