

#### 11.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Całość robót wykonać zgodnie z:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -cz. 2-  
"Instalacje sanitarne i przemysłowe",

„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”  
oraz innymi obowiązującymi Przepisami, Normami branżowymi, Katalogami i Poradnikami  
technicznymi Producentów materiałów i urządzeń.

Instalację c.o. napęlić wodą o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607 "Woda w  
instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody."

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Peregudowski

*mgr inż. Piotr Adam Peregudowski*  
Upr. projektowa nr 426/94/UW  
Upr. budowlana nr 341/93/UW  
Spec. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  
55-200 OŁAWA, ul. 3 Maja 5/4  
tel. 0601 846 753