



Czernica, dnia 21.08.2013r.

GKil.271.2.14.2013.KM

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ (3)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) udzielam wyjaśnień w związku z zapytaniem jednego z wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na węzeł przernutowy do kanalizacji miejskiej Wrocławia.**

**Pytanie 1:** Czy zamawiający precyzuje rodzaj oprogramowania SCADA, który ma zostać zastosowany w zestawie dyspozytorskim pompowni?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje rodzaju oprogramowania SCADA.

**Pytanie 2:** Czy zamawiający dysponuje prawami do edycji oprogramowania sterownika stacji komunikacji komórkowej w MPWiK czy są w posiadaniu firmy, która zrealizowała projekt? Jeśli nie, to proszę o udostępnienie danych kontaktowych do odpowiednich osób odpowiedzialnych za w/w element systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje prawami do edycji oprogramowania sterownika. Prawa do edycji posiada MPWiK Wrocław. Dane kontaktowe: Witold Gulcz tel. 667 664 520

**Pytanie 3:** W jakim programie wykonana jest wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni MPWiK na ul. Grobli?

Odpowiedź: Wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni MPWiK jest wykonana w systemie ControlMaestro 10.2.0.0.SP2

**Pytanie 4:** Czy zamawiający dysponuje prawami do edycji aplikacji Wizcon View w MPWiK na ul. Grobli czy są one w posiadaniu firmy, która zrealizowała projekt? Jeśli nie, to proszę o udostępnienie danych kontaktowych do odpowiednich osób odpowiedzialnych za w/w element systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje prawami do edycji aplikacji Vizcon .Prawa do edycji posiada MPWiK Wrocław. Dane kontaktowe: Witold Gulcz tel. 667 664 520

**Pytanie 5:** Czy zamawiający dysponuje prawami do edycji aplikacji WizIntra serwera internetowego w MPWiK na ul. Grobli czy są one w posiadaniu firmy, która zrealizowała projekt? Jeśli nie, to proszę o udostępnienie danych kontaktowych do odpowiednich osób odpowiedzialnych za w/w element systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje prawami do edycji aplikacji WizIntra serwera internetowego. Prawa do edycji posiada MPWiK Wrocław. Dane kontaktowe: Witold Gulcz tel. 667 664 520

**GMINA CZERNICA**  
 ul. Kolejowa nr 3  
 55-003 CZERNICA

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
  
 mgr inż. *Marián Zaráš*

Sporządziła: Katarzyna Michalak, tel. 71 381 39 26, e-mail: [k.michalak@czernica.pl](mailto:k.michalak@czernica.pl)