



URZĄD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 13.01.2016r.

GKiL.272.1.2.2016.WR

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na termomodernizację budynku szkoły w Chrzastawie.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które udzielił następujące odpowiedzi:

1. Gdzie ma być usytuowana kotłownia - chodzi o kondygnację.

Odpowiedz:

Kotłownia usytuowana będzie w suterenie / przyziemiu (90cm poniżej poziomu terenu)

2. Projekt musi zawierać część elektryczną

Odpowiedz:

Nie, projekt nie ma zawierać części elektrycznej

3. czy kotłownia jest jedynym odbiorcą gazu czy doprowadzamy jeszcze w inne miejsca(kuchnia)

Odpowiedz:

Tak, kotłownia jest jedynym odbiorcą gazu.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert wstępnych pozostaje bez zmian.