



# URZĄD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 13.01.2016r.

GKiL.272.1.1.2016.WR

## Wykonawcy w postępowaniu

### **Dotyczy: Zapytania ofertowego na termomodernizację budynku szkoły w Chrzastawie.**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które udzielił następujące odpowiedzi:

*1. Czy projekt ma obejmować technologię kotłowni z kotłem gazowym - jeżeli tak to czy jest dobrany kocioł*

Odpowiedz:

Projekt powinien obejmować wewnętrzną instalację gazu oraz instalację grzewczą i c.w.u w związku z przebudową kotłowni na kotłownię gazową. Projekt ma obejmować dobór kotła lub kotłów – moc zapotrzebowania ok. 200KW

*2. czy w zakres wchodzi projekt wewnętrznej instalacji gazu.*

Odpowiedz:

Tak, projekt wewnętrznej instalacji gazu wchodzi w zakres.

*3. jaki jest zakres modernizacji c.w.u i wentylacji*

Odpowiedz:

c.u.w – wymianę źródła ciepła do wytworzenia c.u.w na nowy kocioł kondensacyjny, wymiana przewodów, armatury, montaż wodomierzy, liczników z elementami systemu zarządzania; wentylacja mechaniczna – dla sal gimnastycznych nawietrzno-wywiewnz z odzyskiem ciepła (sala duża i mała).

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert wstępnych pozostaje bez zmian.