



GKil.271.1.89.2017.EZ

Czernica, dnia 11.09.2017 r.

Wykonawcy w postępowaniu:
nr GKil.271.1.89.2017.EZ

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa dwóch przepustów drogowych z podziałem na zadania”

Zamawiający informuję, o pytaniu, jakie wpłynęło od Wykonawcy oraz o odpowiedzi, jakiej udzielił Zamawiający:

Pytanie: Czy jest możliwa zamiana rur betonowych na rury z polietylenu w systemie HDPE/PEHD.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału projektowanego przepustu z rur betonowych na rury polietylenowe.

Projekt wykonano dla rur o konstrukcji sztywnej a takimi nie są rury polietylenowe. Dodatkowo zmiana ta wiązałaby się ze zmianą uzgodnień oraz np. decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Zastępca Wójta

Andrzej Czech