

Wytyczne do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2017 r. w sprawie wydania aktualizacji wytycznych do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 309/691, 309/692, 309/695, 309/696, 309/683, 309/686, 309/687, 309/688, 309/706, 309/708, 309/709, 309/711, 309/712, w miejscowości Nadolice Wielkie, ZGK Czernica Sp. z o.o. określa następujące wytyczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wpięcie kanału kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez dolot do studni Dn1000 na istniejącym kanale grawitacyjnym Ø200, dz. nr 309/602 obręb Nadolice Wielkie, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załączniki nr 1).
2. Zaprojektować odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w działkach nr 309/602, 309/613 obręb Nadolice Wielkie. Na sieci projektować studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 łączone na uszczelki gumowe.
3. Głębokość posadowienia projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wynikać powinna z minimalnego dopuszczalnego przykrycia kanałów i minimalnego dopuszczalnego spadku dla projektowanych średnic.
4. Odcinki przyłączy do granic nieruchomości dla budynków na ww. działkach włączyć poprzez trójniki lub studnie rewizyjne do projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej.

Niniejsze wytyczne do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowią zapewnienia odbioru ścieków i warunków przyłączenia i nie mogą stanowić podstawy wykonania projektu.

Wydanie warunków technicznych i zapewnienia odbioru ścieków może nastąpić po zawarciu umowy z Gminą Czernica na rozbudowę sieci.

Wytyczne (trasa, przyjęte średnice, itp.), powstały na podstawie wstępnych założeń, które w trakcie procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie.