

W celu zapewnienia dostawy wody na cele technologiczne i cele zabezpieczenia przeciwpożarowego na strefie przemysłowej, jak również dla obszaru zabudowy wielorodzinnej przy ul. Szafirowej, konieczna jest rozbudowa sieci w200 i w160 z modernizacją stacji hydroforowej na Centralnym Węźle Przerzutowym Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim(zasilenie z sieci MPWiK Wrocław).

Zamawiający informuje, że zapewnienie odbioru ścieków ze strefy przemysłowej wymaga rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z bezpośrednim wpięciem do rurociągów tłocznych 2xks400 przy ul Wrocławskiej, to jest z pominięciem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wsi Dobrzykowice.