Opracowanie	mgr inż. Diana Mokrzycka			
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Drobiński	upr. zaw.242/02/DUW		
Projektant	mgr inż. Marcin Fleszyński	upr. zaw. 479/01/DUW	20.11.17r.	
Inwestor	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			Skala 1:500
Temat	Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Czereśniowej na dz.25/1, 406/3, 23/1 w Wojnowicach			Nr rys.
Adres	dz.25/1, 406/3, 23/1, ul. Czereśniowa, Wojnowice, gm. Czernica			1
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu			

za zgodność z oryg.mapy d/c proj.

Legenda

- w110PEHD SDR17
- T 123,00 / 1,26 121,74 trój.koln.żel.
- zasuwa klinowa koln.

kołnierz ślepy dn150
zasuwa klinowa dn80
hydrant nadz.dn80 Hp 128,55 / 1,23 127,43
T2 128,55 / 127,43 / 1,23 trójn.koln.żel. 150/80/150
90PEHD SDR17 L=1,70m i=0,1%
80zel L=1,00m i=0,1%
w160PEHD SDR17 g6,1=48,80m, i=0,1%
istn.trójn.koln.żel. 100/100/100 W 128,59 / 1,30 / 127,40
T1 128,50 / 127,38 / 1,23 trójn.koln.żel. 150/100/150
kołnierz ślepy dn150
zasuwa klinowa dn100
pz 11° łuk segmentowy 110/11°
L=2,60m i=1%
w110
Czereśniowa
406/3 dr
372 dr
w32 eN
kl ks160
128,66 / 126,28
128,76
127,22
127,6
128,4
128,5
128,2
128,3
128,6
1285
1279
mj
mj2
B
Bp
219 RVI
220 RVI
221 RVI
222/2
222/4 RVI
222/5 RV
208/1
208/3 RIVb
23/1 RV
23/2 RV
23/3 RV
24/3 RV
24/4 RV
25/2
25/3 B
25/4 RIVb
21/4
22/1 RV
23/4 RIVb
24 RV
28/1 RIVb
RIVb
RV
.6973

9.11.2017

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemar Kwiaj nr upr. 225
Wrocław dn. 15.01.2018
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag
27/18

WOJNOWICE
CZERNICA 022301_2
WOJNOWICE 022301_2.0013
6J4714.03.3.4 6J4714.03.4.3

Ulica: Czereśniowa
Działki: 23/1 25/1 406/3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Opracowanie: (wykonawca, podpis)

USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
'GEO - SERWIS'
Krzysztof Baszczyk
55-003 Czernica, ul. Wrocławska 69
tel. 663 659 978, email: biuro.geoserwis@gmail.com
REGON 385143231, NIP 898-146-45-49

Geodeta uprawniony: (imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis)
Grzegorz Fluder, nr upr. 1873

Oznaczenie kancelaryjne: Sprawdzono pracę geodezyjną:
T.Z.430.6905.2017
WROCŁAW, 14.11.2017