


# TE2 w obudowie natynkowej 1x18 z drzwiami pełnymi



Po = 7kW/230V  
Ib = 32A

SIEĆ ROZDZIELCZA UKŁAD TN-C  
SIEĆ ODBIORCZA UKŁAD TN-S  
DODATKOWA OCHRONA:  
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE  
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

PROJEKTANT	mgr inż. Barbara Majchrzak upr.proj. 98/88/UW	listopad 2017
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Alina Faliszewska upr.proj. 220/92/UW	listopad 2017
<b>MACIEJ WOŚ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b> 51-152 Wrocław, pl. M.J. Piłsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.pl		
OBIEKT	Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	
ADRES INWESTYCJI	WOJNOWICE, ul. Główna 67, dz. nr 36/2, AM-, gmina Czernica	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA, POMIARU I TABLICY TE2	nr rysunku <b>E3</b>