


Wypożażenie latarni		Nr latarni oświeteniowej											Ilość sztuk
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Słupy	Słup oświeteniowy stalowy prosty o przekroju sześciokątnym, wysokość słupa 6m.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Ustoje	Prefabrykowany fundament słupa np. F100/200 o wym. 0,3x0,3x1,0m lub równoważny.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Prefabrykowany fundament słupa np. F150/200 o wym. 0,3x0,3x1,5m lub równoważny.	1	1										2
Oprawy	Oprawa w technologii LED 32W, IP66, IK08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Tabliczki bezpiecznikowe latarni	Złącze słupowe IP54, 500V. Wkładka topikowa D01/E14 6A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Uziomy	PA - 8,5 ; Ru ≤ 10Ω	1				1						1	3

Zamawiający	GMINA CZERNICA  ul.Kolejowa 3 ; 55-003 Czernica			
Jednostka projektowa	<div>  <div> Pracownia Projektowa GHEKO  Paweł Maciej Hawrysz  51-642 Wrocław, ul. K. Olszewskiego 75/2  tel. 608 400 264, email: gheko@wp.pl </div> </div>			
Zespół projektowy		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Pietruszka	344/DOS/11	instalacyjna	
Sprawdzający				
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetenienia ul. Ogrodowej w Kamieńcu Wrocławskim.			
Nazwa rysunku	Tabela montażowa oświetenienia.		Skala	Data
			---	08.2018
				Nr rysunku
				3