

Ratowice, dnia 02.11.2018 r.

DU.624.461.1.2018

Wks

**Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**Zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych oraz warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 19.10.2018 r. o wydanie zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych i warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla lokalu biurowego (poczta), w budynku wielolokalowym na dz. nr 489/1 obręb **Kamieniec Wrocławski**, ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że zapewnia odbiór ścieków sanitarnych z w/w obiektu oraz określa następujące warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 w dz. nr 489/1, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Włączenia do istniejącego kanału grawitacyjnego dokonać poprzez przebudowę istniejącego kanału i zabudowę studni min. Dn400 z kinetą połączeniową (dolot boczny do kinety Ø160), celem podłączenia planowanego lokalu.
3. Dopuszcza się stosowanie łagodnych łuków (max 45°) przed i/lub za studnią, w celu dostosowania do istniejącej trasy przyłącza.
4. Podłączenie budynku do kanalizacji należy zaprojektować jako grawitacyjne z normowym spadkiem.
5. Nie dopuszcza się włączania przewodów kanalizacji sanitarnej do rury trzonowej studni z tworzywa metodą „in-situ”.
6. Należy stosować rury PVC lite (niespienione), o odpowiedniej sztywności obwodowej SN.
7. W działkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnętrznych należy projektować włazy klasy D-400, zabezpieczone przed osiadaniami i przesunięciami.
8. Lokalizowanie przyborów kanalizacyjnych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych w studzienkach rewizyjnych.
9. Wentylację główną kanalizacji w budynku wyprowadzić ponad dach w typowej rurze wywiewnej.
10. Należy wykonać projekt przyłącza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz „Wytycznymi do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” obowiązującymi w ZGK Czernica Sp. z o.o. i przedłożyć w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z o.o.
11. ZGK Czernica Sp. z o.o. zapewnia odbiór ścieków w warunkach utrzymywania przez Inwestora sprawności technicznej przyłącza, w granicach nieruchomości, przez które przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej.
12. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie. Pomiar powykonawczy (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyć do ZGK Czernica Sp. z o.o. przed włączeniem do sieci.
13. Wszystkie prace związane z przyłączeniem (projekt, materiały, wykonawstwo) należy zabezpieczyć we własnym zakresie i wykonać zgodnie z warunkami i projektem przyłącza.

Bezumowne odprowadzanie ścieków jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Niniejsze zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.

Z poważaniem

**Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.***Monika Dębowicz***INSPEKTOR**

ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Sprawę prowadzi:

Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27