

Ratowice, dnia 02.11.2018 r.

DU.624.461.1.2018

Ww

**Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**Zapewnienie dostawy wody oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody i warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla lokalu biurowego (poczta), w budynku wielolokalowym na dz. nr 489/1 obręb **Kamieniec Wrocławski**, ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że zapewnia dostawę wody na cele socjalno-bytowe oraz określa następujące warunki przyłączenia w/w obiektu do sieci wodociągowej:

1. Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu PVC Dz90 w dz. nr 489/1 - na odcinku sieci zaznaczonym na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Włączenia przyłącza do sieci dokonać poprzez nawiertkę samonawiercającą do rur PE/PVC (obejma skręcana na śruby ze stali nierdzewnej), z przedłużeniem trzpienia w obudowie do gł. 0,5m p.p.t. i skrzynki ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniami i przesunięciami.
3. Na przyłączy zaprojektować zasuwę na działce inwestora.
4. Wodomierz główny w budynku projektować zgodnie z normą PN-EN 14154, na konsoli wodomierzowej i lokalizować zgodnie z normą PN -B -10720.
5. Za zaworem głównym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003.
6. Zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
7. Należy wykonać projekt przyłącza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz „Wytycznymi do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” obowiązującymi w ZGK Czernica Sp. z o.o. i przedłożyć w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z o.o.
8. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie. Pomiar powykonawczy (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyć do ZGK Czernica Sp. z o.o. przed włączeniem do sieci.
9. Odbiór przyłącza nastąpi po złożeniu wniosku do tut. Zakładu. W trakcie odbioru sprawdzana jest zgodność wykonania przyłącza z projektem i warunkami, następuje nawiercenie sieci za pomocą nawiertki oraz montaż wodomierza głównego. Wodomierz główny dostarcza ZGK Czernica Sp. z o.o.
10. ZGK Czernica Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody do zaworu za wodomierzem głównym w warunkach utrzymywania, przez Inwestora, sprawności technicznej przyłącza, w granicach nieruchomości, przez które przebiega przyłącze wodociągowe.
11. Wszystkie prace związane z przyłączeniem (projekt, materiały, wykonawstwo) należy zabezpieczyć we własnym zakresie i wykonać zgodnie z warunkami i projektem przyłącza.

Bezumowne pobieranie wody jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Monika Dębowicz
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Sprawę prowadzi:

Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27