

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbną odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
- Wykopy wąskoprzestrzenne
- Zastosować rury kanalizacyjne PVC-U
- Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi
- Wszystkie studzienki betonowe Ø1000 i 1200 muszą być wyposażone w kinetę z 3 dopływami i 1 odpływem

Projekt zamienny dla opracowania uzgodnionego decyzją 238/2008 z dnia 25.01.2008

Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica		Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy
Opracowanie:	Sec. kanalizacji sanitarnej w m.Dobrzykowice jednostki 022301_2 Czernica; obręb ewid. 022301_2.0004 Dobrzykowice		Branża: Sanitarna
Projektował:	mgr inż. Paweł Winturski	nr upr.: LBS/0063/POOS/09	
Kreślił:	mgr inż. Grzegorz Machel		
Tytuł rys.:	Profil kanalizacyjny KS3.3; KS3.4		Nr rys.: IS-11
Rewizja:	Data: 04.2017	Podziałka: 1:100/500	Nr ark.: ...