



Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.



UWAGA:

- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbną odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
- Wykopy wąskoprzestrzenne
- Zastosować rury kanalizacyjne PVC-U
- Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi
- Wszystkie studzienki betonowe Ø1000 i 1200 muszą być wyposażone w kinetę z 3 dopływami i 1 odpływem

Projekt zamiennia dla opracowania uzgodnionego decyzją 238/2008 z dnia 25.01.2008

Investor: Gmina Czernica	Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy
Opracowanie: Sł. Kąkolajowa 3; 55-003 Czernica	Projekt: Branża Sanitarna
Projektant: mgr inż. Paweł Winiarski	Nr upr.: LBS/0063/POCS/09
Kreślił: mgr inż. Grzegorz Machal	
Tytuł rys.: Profil kanalizacyjny KS2; KS2.1	Nr rys.: JS-5
Reviewja: Data: 04.2017	Podziałka: 1:100/500 Nr ark.:...