Sala gimnastyczna
22
569,26 m²

Sala gim.korek.
16
85,10 m²

Magazyn
24
24,24 m²

Magazyn
23
16,94 m²

Słownia
19
88,09 m²

Komunikacja
09
40,83 m²

Klat. schod.
18
17,76 m²

Klat. schod.
15
9,93 m²

Szatnia
07
21,18 m²

Szatnia
09
21,68 m²

Szatnia
10
21,18 m²

Szatnia
12
21,85 m²

Szatnia
13
21,28 m²

Pok. trenerów
05
17,00 m²

Pok. trenerów
06
2,64 m²

Toaleta
03
9,73 m²

WC niepeł.
04
4,69 m²

Łącznik
01
18,66 m²

Winda
08
2,64 m²

Wiatrołap
14
6,95 m²

Komunikacja
17
16,52 m²

Sala gimnastyczna
Vw=10000m3/h
Vw=5150m3/h

Magazyn
Vw=50m3/h

Magazyn
Vw=50m3/h

Słownia
Vw=1100m3/h
Vw=1050m3/h

SYSTEM NW 2
SŁ.GIMN.
Vw=4000m3/h Vw=4000m3/h

SYSTEM NW 1
SŁ.GIMNASTYCZNA
Vw=10000m3/h Vw=9320m3/h
W TYM NAWIEW DO STREFY GIMNAST.
Vn/p=3200 m3/h

Sala gim.korek.
Vn=720m3/h
Vw=720m3/h

SYSTEM NW 2
SŁ.GIMN.
Vw=4000m3/h Vw=4000m3/h

SYSTEM NW 3
SANITARIATY
Vw=1140m3/h Vw=1140m3/h

Sanitariaty
Vw=300m3/h
Vw=150m3/h

Szatnia
Vw=300m3/h
Vw=150m3/h

Toaleta
Vw=100m3/h

Pok. trenerów
Vw=100m3/h

Komunikacja
Vw=140m3/h

Łącznik
Vw=60m3/h

WC niepeł.
Vw=50m3/h

Pom.pom.
Vw=30m3/h

Centrala NWG (podwieszona)
nagrzewnica wodna 80/60°C
Qc=5,8kW
Vw=1440m3/h, Vw=1440m3/h

Czerpnia powietrza systemu NWG
Vn=1440m3/h

Instalacja DN 42 stal zaciskana

Hp= 24

Hp= 140

4 x lustro o wymiarach 1,5m x 2,5m montowane na wysokości 15cm nad podłogą

drabinki gimnastyczne

ławki gimnastyczne

maty do ćwiczeń

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

R.S.

REI120

EI60

EI15

ściana z płyt gipsowo-kartonowych EPS 100-038 kolorowanych farbą malowanej zgodnie z rysunkami elewacji gr. ramki 30cm

ramka ze styropianu EPS 100-038 kolorowanej farbą malowanej zgodnie z rysunkami gr. ramki 30cm

Legenda

- instalacja c.t. dla nagrzewnic
- wentylacja mechaniczna – kanał czerpny
- wentylacja mechaniczna – kanał wyrzutowy
- wentylacja mechaniczna – nawiew do pomieszczeń
- wentylacja mechaniczna – wywiew z pomieszczeń
- wentylacja mechaniczna – wywiew indywidualny
- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- system wentylacji wywiewnej wyciągowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
58-560 JELENIA GÓRA
ul.MICKIEWICZA 20B/2
tel./fax 075/75-529-65

Temat:	Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczną i drogową	Branża: IS	Nr projektu: 1514
Adres:	ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1	Stadium: PB zmienny	
Tytuł rysunku:	Rzut parteru - wentylacja mechaniczna	Skala: 1:100	
Projektant	mgr inż. Anna Wolska	Data: 30.01.2019r.	
Inst. sanitarne	upr. nr 113/DOŚ/07 spec. instalacyjna		
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Misztak	Nr rysunku: 09/IS	
Inst. sanitarne	upr. nr 332/DOŚ/12 spec. instalacyjna		