



GNIAZDO SIŁOWE



GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm²
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDO POD ZMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI
GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1–1.2m OD POSADZKI
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI



PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
58-560 JELENIA GÓRA
ul. MICKIEWICZA 20B/2
tel./fax 075/75-529-65

Temat:	Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczna i drogową	Branża:	IE 1514
Adres:	ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1	Stadium:	PB zamienny
Tytuł rysunku:	Rzut parteru- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych	Skala:	1:100
Projektant	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	Data:	30.01.2019r.
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Zawadzki	Nr rysunku:	3.2/1/E
Inst. sanitarne	upr. nr 17/97 spec. elektryczna		