SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

1.24VDC.Z1
1.0VDC.Z1

-A1

19 L+	20 M	S7 1500 DI 16x24VDC HF 6ES7521-BH00-0AB0
1	CH0	REZERWA
2	CH1	PRESOSTAT ME19 NA SSANIU ZH1
3	CH2	REZERWA
4	CH3	PRESOSTAT ME14 NA SSANIU ZH2
5	CH4	PŁYWAK POZIOM MAX LIC20 W ZBIORNIKU
6	CH5	PŁYWAK POZIOM MIN LIC21 W ZBIORNIKU
7	CH6	REZERWA
8	CH7	REZERWA
9		REZERWA
10		
11	CH8	REZERWA
12	CH9	REZERWA
13	CH10	REZERWA
14	CH11	REZERWA
15	CH12	REZERWA
16	CH13	REZERWA
17	CH14	REZERWA
18	CH15	REZERWA

-A2

41 L+	44 M	18 M	S7 1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST 6ES7531-7KF00-0AB0
2+	CH0		PIC11 CIŚNIENIE NA TŁOCZENIU ZH1
4-			(4-20mA)
6+	CH1		PIC18 CIŚNIENIE NA SSANIU ZH1
8-			(4-20mA)
10+	CH2		PIC17 CIŚNIENIE NA TŁOCZENIU ZH2
12-			(4-20mA)
14+	CH3		PIC15 CIŚNIENIE NA SSANIU ZH2
16-			(4-20mA)
22+	CH4		QIC03 PRZEPŁYW ZH1
24-			(4-20mA)
26+	CH5		QIC04 PRZEPŁYW ZH2
28-			(4-20mA)
30+	CH6		LIC09 POZIOM W ZBIORNIKU
32-			(4-20mA)
34+	CH7		REZERWA
36-			(4-20mA)

-A3

41 L+	44 M	18 M	S7 1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST 6ES7531-7KF00-0AB0
2+	CH0		REZERWA
4-			
6+	CH1		REZERWA
8-			
10+	CH2		REZERWA
12-			
14+	CH3		REZERWA
16-			
22+	CH4		REZERWA
24-			
26+	CH5		REZERWA
28-			
30+	CH6		REZERWA
32-			
34+	CH7		REZERWA
36-			

BIPROWOD

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.
52-019 WROCŁAW
ul. Brochowska 10

INWESTOR:	GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3 55-003 CZERNICA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. NORBERT KEARNEY	NR UPR. 140/DOŚ/07	PODPIS:	STADIUM: PW / IE/AKP BRANŻA:	
INWESTYCJA:	BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODĘ Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPŚK W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM	ASYSTENT:	-	NR UPR. -	PODPIS:	DATA: 08.2020	REV: 0
TYT. RYSUNKU:	SA1. LISTA SYGNAŁÓW	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MARIUSZ ZAJĄC	NR UPR. 144/DOŚ/07	PODPIS:	NR RYS. IE21	