

Zakład Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o.o.

ZGK CZERNICA

Ratowice, 11.01.2019 r.

DU.624.22.2.2019

KKs

PRZ

1. KIEROWNI

3. DO WADOMOŚCI

Wytyczne do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wytyczne służyć celom informacyjnym - nie stanowią zapewnienia odbioru ścieków i warunków technicznych przyłączenia do sieci.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydania wytycznych do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych na dz. nr 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22 w miejscowości Nadolice Wielkie, ZGK Czernica Sp. z o.o. określa następujące wytyczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wpięcie projektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200, należy wykonać do kinety Ø200 studni Dn1000 betonowej w dz. nr 133/16, obręb Nadolice Wielkie (wykonanej zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 2628/2018 z dnia 23.08.2018r.), zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Zaprojektować odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w działce 133/2, obręb Nadolice Wielkie.
3. Należy projektować kanał z rur PVC min. SN8 z rdzeniem jednorodnym (rury lite), ze zintegrowanymi uszczelkami.
4. Na sieci projektować prefabrykowane studnie betonowe DN1000. Wyposażone w kinety zbiorcze, stopnie złączowe typu ciężkiego w kolorze jaskrawym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe.
5. Głębokość posadowienia projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wynikać powinna z minimalnego dopuszczalnego przykrycia kanałów i minimalnego dopuszczalnego spadku dla projektowanych średnic.
6. Odcinki przyłączy do granic nieruchomości dla budynków na działkach 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/8 włączyć poprzez trójnik lub studnię rewizyjną do projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej.

UWAGA:

Niniejsze wytyczne do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowią zapewnienia odbioru ścieków i warunków przyłączenia i nie mogą stanowić podstawy wykonania projektu. Wydanie warunków technicznych i zapewnienia odbioru ścieków może nastąpić po zawarciu umowy przez Inwestora z Gminą Czernica na rozbudowę sieci.

ZGK Czernica Sp. z o.o. zaleca przebieg sieci zgodnie z załącznikiem nr 1. Na wniosek Inwestora trasa sieci może ulec zmianie. W tym celu należy złożyć wniosek z proponowaną koncepcją przebiegu sieci, wykonaną przez uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych, do akceptacji tutejszego Zakładu.

Z uwagi na przebieg trasy sieci po działkach będących własnością prywatną, należy uzyskać zgode właścicieli nieruchomości na budowę sieci oraz zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla Gminy Czernica po wybudowaniu sieci.

Wytyczne (trasa, przyjęte średnice, itp.), powstały na podstawie wstępnych założeń, które w trakcie procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie.

Otrzymują:

- 1- Adresat
- 2- Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
- 3- a/a

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kubiś, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 29

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.

Aleksandra Kubiś
INSPEKTOR

ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej