

ZAPYTANIE OFERTOWE**WARUNKI FORMALNO –PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

- I. Zamawiający: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
- II. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
- III. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert.
- IV. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji ceny ofertowej, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
- VII. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędna dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców. Zgoda Wykonawcy na publikację tych danych nie jest warunkiem możliwości ich opublikowania.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa **obsługi kotłowni gazowych w budynkach gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w sezonie grzewczym 2020-2021 r., w tym przeglądy jesienny i wiosenny, kontrole bieżące oraz serwisy awaryjne.**

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obsługi kotłowni obejmuje m.in.: czyszczenie, regulacje, konserwacje urządzeń - kontrole bieżące, wykonanie przeglądów jesienny i wiosenny oraz wykonanie ewentualnych serwisów awaryjnych.

1.2. Zakres prac dla jednorazowego przeglądu technicznego kotłowni gazowej:

- 1) czyszczenie mechaniczne bloku kotła kondensacyjnego od strony przepływu spalin,
- 2) mycie bloku kotła kondensacyjnego od strony przepływu spalin środkiem chemicznym,
- 3) kontrola i ocena zużycia bloku kotła,
- 4) kontrola i ocena zużycia uszczelnień komory spalania,
- 5) kontrola i oczyszczenie elementów palnika,
- 6) kontrola i ocena zużycia elektrody zapłonowo-jonizacyjnej palnika,
- 7) kontrola ciśnienia statycznego gazu przy wyłączonym kotle,
- 8) kontrola ciśnienia dynamicznego gazu przy pełnej mocy kotła,
- 9) analiza spalin i regulacja palnika zgodnie z zaleceniami Producenta,
- 10) kontrola układu przeciw wypływowego gazu (zanik prądu jonizacji),
- 11) kontrola prądu jonizacji,
- 12) kontrola szczelności ścieżki gazowej wewnątrz kotła,
- 13) kontrola szczelności układu spalinowego,
- 14) kontrola szczelności instalacji gazowej wewnątrz kotłowni
- 15) ocena stanu technicznego instalacji gazowej od licznika gazowego do kotła gazowego,
- 16) kontrola zaworu bezpieczeństwa kotła,
- 17) czyszczenie wanny kondensatu,
- 18) kontrola i oczyszczenie syfonu kondensatu, kontrola szczelności,
- 19) kontrola stanu granulatu w neutralizatorze, ewentualne czyszczenie i płukanie granulatu o ile istnieje,
- 20) kontrola nastaw regulatora kotła oraz obiegów grzewczych, korekta nastaw,
- 21) kontrola wskazań czujników,
- 22) test przekaźników, kontrola włączeń poszczególnych urządzeń wykonawczych,
- 23) kontrola ciśnienia wody w zładzie, ewentualne uzupełnienie,

- 24) kontrola działania naczyń przeponowych,
- 25) czyszczenie filtrów mechanicznych,
- 26) kontrola zadziałania Systemu Gazowego GAZEX,
- 27) ocena ogólnego stanu technicznego kotłowni,
- 28) sporządzenie protokołu serwisowego (uwagi, zalecenia).

1.3. Czynności serwisowe zostaną zakończone sporządzeniem:

- 1) potwierdzenia dokonania przeglądu w Karcie Gwarancyjnej,
- 2) protokołu przeglądu technicznego,
- 3) protokołu szczelności wewnętrznej instalacji gazowej,
- 4) protokołu okresowej kontroli Systemu Gazowego.

1.4. Wykonanie usługi bieżącej kontroli urządzeń, obejmującej, m. in. regulacje, czyszczenie, konserwacje wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli bieżącej (uwagi, zalecenia) co najmniej 2 razy w okresie obsługi kotłowni na każdym obiekcie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

1.5. Wykonanie usługi serwisu awaryjnego na wezwanie Zamawiającego. Przed przystąpieniem do usunięcia awarii Wykonawca zdiagnozuję powód awarii i przygotowuje wstępny kosztorys jej usunięcia. Kosztorys wstępny obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych. Po akceptacji przedłożonego kosztorysu wstępnego przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia awarii.

2. Termin realizacji zamówienia:

2.1 Obsługa kotłowni w okresie od 1.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.

2.2 Przegląd jesienny wykonany zostanie do dnia 15.11.2020 r.*, przegląd wiosenny do dnia 20.04.2021 r.

2.3 Usługi serwisowe w okresie od 1.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.

**UWAGA: Zamawiający zastrzega, że w związku z trwającymi pracami remontowymi w świetlicy w Gajkowie, przegląd okresowy kotła będzie można wykonać dopiero po zakończeniu prac remontowych, jednak nie później niż do końca listopada 2020r.*

3. Wymagania dla Wykonawcy:

3.1 Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeglądów i konserwacji kotłów gazowych.

3.2 Wykonawca posiada kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych zgodne z Ustawą z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

3.3 Zalecana jest wizja lokalna celem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia.

4. Osoby do kontaktu:

Karolina Winnicka tel. 502 735 290, e-mail: k.winnicka@czernica.pl,

Magdalena Kałuża, tel. 502 735 268, e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

5. Termin na złożenie ofert:

5.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. **Na ofertę składa się: Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

5.2 Oferty należy przestać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl w terminie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10:00.

6. Kryteria oceny ofert:

100% cena. Zamówienie uzyska Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia.

7. Zakończenie postępowania:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

WÓJT GMINY CZERNICA

Wiesław Chlebosiński