



Legenda

Drućem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią chronionego obiektu np.kominy.

Wsporniki w rozstawie co 150cm

Wsporniki w rozstawie co 150cm

Wsporniki w rozstawie co 150cm

Druk FeZn fi 8 w rurce grubościennej pod okładziną elewacji

Złącze kontrolne w puszcze galmar

Bednarka FeZn 30x4

Uziom fundamentowy FeZn 30x4

Zwody poziome FeZn fi 8mm

Przewody odprowadzające ułożone w rurce ochronnej w warstwie ocieplenia budynku

Druk Cu Ø8 - połączenie dachów o różnych poziomach

1. Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZnØ8mm mocowanym za pomocą typowych uchwytów do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,0m). Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe opierzenia, itp.)

2. Przewody odprowadzające stanowi drut FeZn Ø8mm ukladany w rurce ochronnej grubościennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drućem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z uziemieniem poprzez złącza kontrolne.

6. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą: PN-EN 62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)” .

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

maatproject sp. z o.o.

maatproject sp. z o.o.

ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

INWESTYCJA:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.	
ADRES BUDOWY:	dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe	
INWESTOR:	Gmina Czernica	
ADRES:	dz. Kolejowa 3, 55-003 Czernica	
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:	
PROJEKTANT:	Alina Franciszka Król upr. nr WKP/0205/POOE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	Ryszard Dolczewski upr. nr WKP/IE/0784/01	
OPRACOWAŁ:	Przemysław Król	
Instalacja odgromowa		IE-04
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	data: 31.08.2020	skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 304) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.