



Legenda	
	Oprawa 1 Strumień świetlny : 8650 lm Moc: 55.0 W Skuteczność świetlna: 135,4 lm/W Oprawa montowana na wysokości 7m na dedykowanym słupie aluminiowym 6m z wysięgnikiem anodowanym 1m. Słup przeznaczony do montażu na fundamencie prefabrykowanym. Kształt oprawy oraz słupa przedstawiona na załączonych do dokumentacji rysunkach.
	Rura ochronna fi 75 - najezdna
	kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku
	Uziom Szpilkowy H=6m
UWAGA	
1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi należy zwrócić uwagę na następujące elementy: <ul style="list-style-type: none">• kable nN układać na głębokości 0,7 m, a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury,• Przy ewentualnych skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie fałsicc (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),• kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą rodzimego gruntu oraz ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości 20cm, fo- lia powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm.• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla lub wytycznych producenta• temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta,• na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas ,• linię kablową wytyczyć i zinventaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,• prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125	

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
INWESTYCJA:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
ADRES BUDOWY:	dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe
INWESTOR:	Gmina Czernica
ADRES:	dz. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	Alina Franciszka Król upr. nr WKP/0205/POOE/16
SPRAWDZAJĄCY:	Ryszard Dolczewski upr. nr WKP/1E/0784/01
OPRACOWAŁ:	Przemysław Król
Plan zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne	
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	data: 31.08.2020
PZT-IE	
skala: 1:500	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 584/1 Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.