

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP.271.2.31.2021.EZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

WYKONAWCA NR 1:

Pytanie nr 1: Proszę o Informację czy w obiekcie będą montowane obudowy na grzejniki. Jeżeli tak to proszę o Informację czy we wszystkich pomieszczeniach, czy tylko w tych w których będą przebywały dzieci.

Odp. W obiekcie zastosowano ogrzewanie podłogowe. Są tylko dwa grzejniki montowane na ścianie, o wymiarach 229x102 cm i 219x72cm i tam zostaną zastosowane osłony grzejnikowe.

Pytanie nr 2. Brak informacji na temat szafek szatniowych oraz ławek. Proszę o informację czy zamawiający w ramach inwestycji przewiduje zakup. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości dzieci.

Odp. Dostawa i montaż szafek szatniowych jest poza zakresem wyceny.

Pytanie nr 3. Proszę o informację czy w łazienkach będą montowane w ramach inwestycji podajniki na mydło, papier, ręcznik papierowy, szczotki do WC oraz kosze na śmieci, Jeżeli tak to proszę o informację jakie (białe czy stalowe).

Odp. Wyposażenia toalet w dozowniki mydła, lustra, pojemniki na papier na ręczniki znajduje się w zakresie wyceny.

Pytanie nr 4. Chłdnia-kuchnia proszę o szczegółowe informacje.

Odp. W pomieszczeniach chłodni zaprojektowano szafy mroźnicze podwójne np. DM-92628 - 4 szt. i pojedynczą np. DM-92627 - 1 szt. - Rzut parteru - rys. A5

Pytanie nr 5. Z opisu wynika, iż w kuchni będą wmontowane dwa okapy, jakie? Proszę o przesłanie specyfikacji urządzeń.

Odp. Uzupełniono szczegółową tabelą wyposażenia kuchennego.

Pytanie nr 6. Z opisu wynika, iż generalny wykonawca ma zakupić sprzęt kuchenny tj taboret, patelnia, mikser, piec konwekcyjno-parowy, rozdrabniacz do warzyw, lada chłodnicza do surówek, obieraczka do ziemniaków, szafy przelotowe- w związku z tym proszę o doprecyzowanie i przesłanie specyfikacji urządzeń.

Odp. Uzupełniono szczegółową tabelą wyposażenia kuchennego.

Pytanie nr 7. Proszę o informację czy na obiekcie będą montowane wycieraczki. Jeżeli tak to proszę o podanie wymiarów, ilości oraz z jakiego materiału mają być wykonane.

Odp. Tak, wycieraczki systemowe aluminiowe o wym. 160x120cm np. Stamats Warszawa - szt. 6

Pytanie nr 8. Z opisu wynika, że na obiekcie będą montowane dwie windy, proszę o informację ilu przystankowe, ponieważ w opisie są sprzeczne informacje.

Odp. Wszelkie informacje dotyczące wind znajdują się w opisie technicznym i specyfikacji.

WYKONAWCA NR 2:

Pytanie nr 1. Czy w ofercie należy uwzględnić zarówno 3 zbiorniki bezodpływowe jak i wykonanie podłączenia do oczyszczalni ekologicznej ? Czy może w ofercie przyjąć jedno z tych rozwiązań?

Odp. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową wykonanie trzech zbiorników bezodpływowych.

Pytanie nr 2. Czy w ofercie należy uwzględnić tylko i wyłącznie podłączenie do oczyszczalni (bez wykonania oczyszczalni). Jeśli tak proszę o udostępnienie dokumentacji odnośnie podłączenia, szczególnie w zakresie określenia długości przyłącza.

Odp. Podłączenie do oczyszczalni jest poza zakresem wyceny.

Pytanie nr 3. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie oczyszczalni ekologicznej ścieków ? Jeśli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji oraz specyfikacji oczyszczalni wraz z wskazaniem miejsca usytuowania oczyszczalni.

Odp. Wykonanie oczyszczalni ekologicznej ścieków jest poza zakresem wyceny.

Pytanie nr 4. Czy przy posadzkach wykończonych żywicą epoksydową należy wykonać cokoliki ? Jeśli tak to proszę o podanie materiału oraz wysokości cokolików.

Odp. Żywica epoksydowa, wysokość cokolika 10 cm.

Zastępca Wójta
Andrzej Czerniak