

**Wykonawcy w postępowaniu:  
nr MTP.271.1.133.2021.MK/KW**

**PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ  
przeprowadzonej w dniu 16.11.2021 r.**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach przy ulicy Głównej 23, działka 213/5 – etap I obejmujący nową część świetlicy, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową”.

Zamawiający zorganizował w dniu 16.11.2021 r., o godzinie 9:15 wizję lokalną dla Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści zapytania ofertowego.

Ze strony Zamawiającego w wizji lokalnej uczestniczyli:

Ewa Poliszuk – główny specjalista ds. budowy i remontów gminnych obiektów budowlanych

Karolina Winnicka - specjalista ds. budowy i remontów gminnych obiektów budowlanych

Marcin Ferdek – PHU MAXTECH

Urszula Wrońska – sołtys oraz opiekun świetlicy w Jeszkowicach

Wizja odbyła się w obiekcie, który jest przedmiotem postępowania, w ramach której Wykonawcy zapoznali się ze stanem faktycznym budynku, zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz.

Poniżej Zamawiający przedstawia zapytania skierowane do Zamawiającego w trakcie wizji wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1: Jaki jest okres gwarancji?**

**Odpowiedź: 2 lata**

**Pytanie nr 2: Jaka jest konstrukcja ściany pomiędzy salami?**

**Odpowiedź: Cegła, styropian, cegła Porotherm.**

**Pytanie nr 3: Jakie jest możliwe odprowadzenie skroplin?**

**Odpowiedź: Zgodnie z załączonym rzutem instalacji odprowadzenia skroplin.**

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu i należy je uwzględnić sporządzając i składając ofertę.

Wizja lokalna została zakończona o godzinie 10<sup>10</sup>

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedłuża terminu do składania ofert do dnia 19.11.2021r. do godz. 12:00.

  
Aneta Czech

